

Об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг АО «ФПЛК» и их соответствии установленным требованиям (2015 год)

Содержание информации	Значение
О количестве аварий (единиц на километр)	0
О количестве случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды	0
О количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	0
О количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	288
О количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)	0
О средней продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	7 дней
О количестве поданных заявок о подключении к централизованным системам в течение квартала	11
О количестве исполненных заявок о подключении к централизованным системам в течение квартала	11
О количестве заявок о подключении к централизованным системам, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в течение квартала	0
О резерве мощности централизованным системам в течение квартала. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы	0
О соответствии состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам	
➤ об общем количестве проведенных в 2015 году проб качества воды по следующим показателям:	
✓ мутность	6857

✓ цветность	6857
✓ хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
✓ общие колиформные бактерии	1780
✓ термотолерантные колиформные бактерии	1780
➤ о количестве проведенных в 2015 году проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	
✓ мутность	102
✓ цветность	0
✓ хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
✓ общие колиформные бактерии	0
✓ термотолерантные колиформные бактерии	0
О соответствии состава и свойств очищенных сточных вод установленным санитарным нормам и правилам	
➤ об общем количестве проведенных в 2015 году проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
✓ взвешенные вещества	36
✓ БПК5	36
✓ аммоний-ион	36
✓ нитрит-анион	36
✓ микробиология	36
➤ о количестве проведенных в 2015 году проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
✓ взвешенные вещества	25
✓ БПК5	25

✓ аммоний-ион	25
✓ нитрит-анион	25
✓ фосфаты (по Р)	25